AB 642

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA ODDZIAŁ LABORATORYJNY

28-100 Busko-Zdrój, ul. Stefana Batorego 2
tel.: (041) 378-35-73; fax: (041) 378-27-88

LBW.9052.1.1.270.2022 Busko-Zdrój, dnia 24.10.2022
Kod próbki: P-LBW-/424/1/22

Sprawozdanie z badań Nr LBW/424/1/22

– woda z wodociągu

Dane uzyskane od klienta

Nazwa i adres Klienta: Oddział Nadzoru Sanitarnego, Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska, ul. Batorego 2, 28-100 Busko - Zdrój.

Pismo, znak: Protokół pobrania próbek z dnia 18.10.2022r, Nr NHS.9020.14.170.2022

Nr zlecenia wew. LBW.9052.1.1.270.2022

Pochodzenie wody: wodociąg publiczny Czarnocin

Miejsce poboru próbek: Urząd Gminy Czarnocin (2603 PPPPW 1096)

Data i godzina poboru próbek: 18.10.2022. godz. 10^{30}

Próbkobiorca / doręczyciel: : Próbki pobrane i dostarczone przez przedstawiciela PPIS w Busku-Zdroju – A. Trzcina, M. Sztuk

Dane dotyczące sposobu pobierania próbki(-ek): Informacje zaczerpnięte z protokołu nr NHS.9020.14.170.2022 (Pobieranie próbek i postępowanie z próbkami przeprowadzono według serii norm PN-ISO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07, normy PN-EN ISO 19458:2007 oraz instrukcji nr IO/04/PO-03).

Próbki (-kę) pobrano wg: harmonogramu poboru próbek PSSE Busko-Zdrój na rok 2022

Cel badania: monitoring parametrów grupy A

Dane z laboratorium

Stan próbek: bez zastrzeżeń

Warunki dostarczenia próbek: Próbki dostarczono w warunkach prawidłowych, temperatura w termotorbie 4,9 ^{0}C

Data i godzina przyjęcia próbek: 18.10.2022 godz. 12^{30}

Uzupełnienia, ograniczenia, odstępstwa: brak

Badanie rozpoczęto: 18.10.2022

Badanie zakończono: 21.10.2022

-verte-

AB 642

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
ODDZIAŁ LABORATORYJNY

28-100 Busko-Zdrój, ul. Stefana Batorego 2
tel.: (041) 378-35-73; fax: (041) 378-27-88

LBW.9052.1.1.270.2022
Kod próbki: P-LBW-/424/1/22

Sprawozdanie z badań Nr LBW/424/1/22

Wyniki badania:

Badania fizyczne				
Parametry i wskaźniki	Identyfikacja metody	Jednostka	**Stężenie, wartość wskaźnika**	Dopuszczalne wartości wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn.7 grudnia 2017. (Dz.U.z 2017 , poz.2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Barwa(1)	PN-EN ISO 7887:2012 pkt 7 PN-EN ISO 7887:2012 pkt 7 +Ap1:2015-6 **A**	mg/l Pt	**poniżej 5**	15mg/l Pt
Mętność(1)	PN-EN ISO – 7027-1:2016-09 **A**	NTU	**0,16**	1 NTU
pH	PN-EN ISO 10523:2012 **A**		**7,1** (temp. 16,5°C)	6,5-9,5
Przewodność właściwa w 25°C	PN-EN 27888:1999 **A**	µS/cm	**794** (temp. 16,5°C)	2500
Zapach(1)	PN-EN 1622:2006	Stopień rozcieńczenia	**poniżej 1**	
Smak(1)	PN-EN 1622:2006	Stopień rozcieńczenia	**poniżej 1**	

Badanie wykonał: mgr J. Siołek, mgr M. Łukasik

-verte-

AB 642

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
ODDZIAŁ LABORATORYJNY

28-100 Busko-Zdrój, ul. Stefana Batorego 2
tel.: (041) 378-35-73; fax: (041) 378-27-88

LBW.9052.1.1.270.2022
Kod próbki: P-LBW-/424/1/22

Sprawozdanie z badań Nr LBW/424/1/22

Wyniki badania:

Badania bakteriologiczne				
Wskaźnik jakości wody	Identyfikacja metody	Jednostka	Wynik	Najwyższa wartość dopuszczalna wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn.7 grudnia 2017. (Dz.U.z 2017 , poz.2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Bakterie grupy coli W 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1:2014 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 **A**	j.t.k.	**0**	0
Escherichia coli W 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1:2014 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 **A**	j.t.k.	**0**	0
Enterokoki (paciorkowce kałowe) w 100 ml wody	PN-EN ISO 7899-2:2004 **A**	j.t.k.	**0**	0
Ogólna liczba bakterii w 22°C po 72h w 1ml	PN-EN ISO 6222:2004 **A**	j.t.k.	**nie wykryto**	200

Badanie wykonał: mgr inż. E. Gadawska, mgr A. Florczyk

j.t.k. – jednostek tworzących kolonie;
A – metoda akredytowana

Badania przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod, określoną w załączniku Nr 6 do w/w Rozporządzenia

Data sporządzenia sprawozdani: 24.10.2022

Autoryzował:

Kierownik
Laboratorium Badania Wody
mgr Justyna Siotek

Zatwierdził:

Kierownik
Oddziału Laboratoryjnego
mgr Marta Witek-Paw

Otrzymują:
1. Zleceniodawca
2. a/a.

Oświadcza się, że:
1.Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera 3 strony i może być powielane jedynie w całości. Inna forma kopiowania wymaga pisemnej zgody Kierownika Laboratorium. Ostatnia strona jest jednoznacznie końcem sprawozdania.
2.Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobierania próbek.
3.Klient ma możliwość złożenia skargi..