

P. M. Mawer



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

ul. Stefana Batorego 2 | 28-100 Busko-Zdrój
+48 41 378 35 73
adres e-mail sekretariat.psse.busko@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-17756-91734-GSUDG-14

URZĄD GMINY CZARNOCIN
WPLYNĘŁO

2025 -11- 2 0

L.dz. 646312025 Zał. 1/2025

NHS.9020.14.136.2025

Busko-Zdrój dn. 20.11.2025r.

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm), art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 3 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4, 6 ust. 8-9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju

na podstawie zgłoszenia Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju z badania jakości wody wykonanych w ramach kontroli urzędowej nr LBW.9052.42.2025 z dnia 20.11.2025r. z urzędzenia wodnego – **wodociągu publicznego Stawiszycze**, zarządzanego przez Gminę Żłota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Żłota,

POSTANAWIA

1. Stwierdzić **warunkową przydatność wody** do spożycia przez ludzi.
2. Dopuścić do spożycia przez ludzi wodę z wodociągu publicznego Stawiszycze przy przekroczeniu wskaźnikowych parametrów **mikrobiologicznych bakterii grupy coli = 9 j.t.k.** oraz przy jednoczesnym wykluczeniu obecności parametrów *Escherichia coli* = 0 i enterokoków = 0, na okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania z badań, tj. **20.11.2025r. do dnia 21.12.2025r.** i przy przekroczeniu wartości parametrycznej bakterii grupy coli < 10 j.t.k. (NPL) / 100 ml.
3. Zobowiązać Gminę Żłota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Żłota, do:
 - a) poinformowania odbiorców wody o warunkowej przydatności wody do spożycia;
 - b) podjęcia działań naprawczych zmierzających do poprawy jakości wody w wodociągu publicznym Stawiszycze oraz przedłożenie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Busku – Zdroju planu tych działań wraz z terminem ich realizacji;
 - c) powiadomienia o zakończeniu działań naprawczych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju.
4. Nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm).

UZASADNIENIE

Do zakresu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, a w szczególności dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gleby, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, organem właściwym jest państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, z zastrzeżeniem ust. 1 a.

W razie stwierdzenia naruszeń wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w myśl art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 4 w/w ustawy badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania:

- 1) mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia;
- 2) chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia.

W oparciu o § 21 ust. 1 pkt 3 w/w rozporządzenia właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdań, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, wykonanych w punkcie zgodności, stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia.

Warunkową przydatność wody do spożycia, zgodnie z § 21 ust. 4 w/w rozporządzenia, właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej $< 10 \text{ jtk (NPL)/100 ml}$ dla parametru bakterie grupy coli, badań jakości wody wykluczających obecność w badanej próbce parametru *Escherichia coli* i enterokoki oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych.

W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w § 21 ust. 1 pkt 3 w/w rozporządzenia, na podstawie § 21 ust. 5-6 i 8-9 w/w rozporządzenia:

- podmioty, o których mowa w § 6 i § 7 rozporządzenia, ustalają z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym zakres i termin realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody;
- właściwy państwowy inspektor sanitarny stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia, określając dopuszczalne wartości parametryczne oraz termin trwania przekroczenia;
- właściwy państwowy inspektor sanitarny informuje właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia oraz wydanych zaleceniach dotyczących możliwości korzystania z wody lub ograniczeniach, jakim to korzystanie powinno podlegać;
- przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne przedstawia właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Niniejszą decyzję wydano na podstawie zgłoszenia Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju z wyników badań jakości wody wykonanych w ramach kontroli urzędowej, nr zgłoszenia LBW.9052.42.2025 z dnia 20.11.2025 r. z urządzenia wodnego – wodociągu publicznego Stawiszycy, zarządzanego przez Gminę Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota.

Próbki wody z wodociągu publicznego Stawiszycy zostały pobrane w ramach kontroli urzędowej w dniu 18.11.2025 r. w punkcie poboru – Stawiszycy 26 – posesja prywatna. Badanie wody zostało przeprowadzone przez akredytowane laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Busku – Zdroju, metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych określoną w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Na podstawie zgłoszenia nr LBW.9052.42.2025 z dnia 20.11.2025r. stwierdzono przekroczenie wskaźnika: **bakterii grupy coli = 9 j.t.k NPL/100 ml**, zatem jakość wody w wodociągu publicznym Stawiszycy nie spełnia wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), zgodnie z którym dopuszczalny zakres wartości dla wskaźnika **bakterie grupy coli wynosi 0**.

Przekroczenie w/w wskaźnika odnotowane w wodociągu publicznym Stawiszycy nie stanowi jednak zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Jakość wody po wykluczeniu obecności w badanej próbce parametru *Escherichia coli* i enterokoków można uznać jako nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych, poprzez chlorowanie wody i płukanie sieci wodociągowej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju stwierdził, iż ze względu na rodzaj przekroczenia wskaźnika jakości wody w wodociągu publicznym Stawiszycy, woda może być dopuszczona jako warunkowo przydatna do spożycia.

Rygor natychmiastowej wykonalności niniejszej decyzji został nadany na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.) ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego, które mogłoby zostać zagrożone w przypadku niepodjęcia natychmiastowych działań naprawczych przez stronę postępowania.

Z uwagi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

1. W przypadku niewykonania obowiązków ustalonych w decyzji, zostaną podjęte czynności egzekucyjne na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 132).
2. Środkiem egzekucyjnym w celu przymuszenia jest grzywna, która w stosunku do osób fizycznych i prawnych może być stosowana wielokrotnie. Jednorazowa grzywna wobec osoby fizycznej nie może przekraczać kwoty 10.000 zł a wobec osoby prawnej, lub innej jednostki organizacyjnej kwoty 50.000 zł. Zobowiązany w razie wykonania zarządzeń zawartych w decyzji winien bezzwłocznie zawiadomić o tym na piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju.
3. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Jagiellońska 68, 28 – 734 Kielce, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju, ul. Stefana Batorego 2, 28 – 100 Busko – Zdrój, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Krzysztof Socha
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

/dokument podpisany elektronicznie/
(kwalifikowany podpis elektroniczny)

Otrzymują:

1. Gmina Złota, AE:PL-62775-70481-SDVUE-25

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Złota, AE:PL-62775-70481-SDVUE-25.
 2. Wójt Gminy Czarnocin; AE:PL-17964-57640-ARTGI-25
 3. Starostwo Powiatowe w Pińczowie, AE:PL-72089-82910-JTJDJ-23
 4. Powiatowy Lekarz Weterynarii, AE:PL-32994-11073-BJEHJ-17
 5. a/a
- O.K./K.P.